



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0138-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

04 серпня 2025 до 03 серпня 2028

Срок действия с /

Term of validity is from

Сертифікат

видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53, код ЄДРПОУ 32463639

Продукція

Продукция / Production

Вогнегасник переносний порошковий,

Тип ВП-6(з) закачний

Перелік суттєвих характеристик вогнегасника ВП-6(з) згідно Додатку

28.29.22.10-00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП

(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДСТУ EN 3-7:2014 «Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT)»;

ДСТУ EN 3-10:2019 «Вогнегасники переносні. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегасників за EN 3-7 (EN 3-10:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53

Місце

виробництва

Место производства /

Place of production

69095, Україна, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 Г

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 4. Схема сертифікації з обстеженням виробництва.

Сертифікат експертизи типу обладнання що працює під тиском

№ UA.032.СТ.PED.0006-25, термін дії до 14 липня 2035 р.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протокол випробувань від 30.06.2025 №28ЕН/НЛПБ-2025 ТОВ «Незалежна лабораторія
пожежної безпеки».

Рішення ОС «ЦСМВ» № 080/25 від 01.08.2025 щодо надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)



ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0138-25 від 04 серпня 2025 р. до 03 серпня 2028 р.

**Суттєві характеристики вогнегасник переносний порошковий
Тип ВП-6(з)**

Суттєва характеристика	Параметри характеристики
Вогнегасна здатність за класом пожежі А	27 А
Вогнегасна здатність за класом пожежі В	113 В
Вогнегасна здатність за класом пожежі F	Не застосовується
Допустима температура експлуатування (TS min/max)	-20 °C / +60 °C
Придатність вогнегасника для гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1 000 В	відповідає
Вимоги щодо безпеки обладнання вогнегасника яке працює під впливом внутрішнього тиску	відповідає

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)